

ダイオキシン類調査結果一覧

〔富士見環境センター〕

(ダイオキシン類対策特別措置法第28条に基づく測定)

		調査年度	測定日	測定項目と規制値		
				排出ガス (5ng-TEQ/m ³ N以下)	集じん灰 (3ng-TEQ/g以下)	焼却灰 (3ng-TEQ/g以下)
富士見環境センター	1号炉	令和2年度	R2.10.14	0.086	0.15	0
		令和3年度	R3.7.5	0.13	0.26	0.0016
		令和4年度	R5.2.7	0.0018	0.23	0.0027
		令和5年度	R5.6.29	0.017	0.31	0.00077
		令和6年度	R6.10.9	0.060	0.77	0.0022
	2号炉	令和2年度	R2.7.7	0.23	0.36	0
		令和3年度	R4.2.4	0.003	0.27	0
		令和4年度	R4.6.14	0.012	0.23	0.00073
		令和5年度	R6.1.30	0.053	1.3	0.0017
		令和6年度	R6.7.2	0.16	0.64	0.000090

〔新座環境センター 東工場〕

	調査年度	測定日	測 定 項 目 と 規 制 値		
			排出ガス (1ng-TEQ/m ³ N以下)	集じん灰 (3ng-TEQ/g以下)	焼却灰 (3ng-TEQ/g以下)
新座環境センター東工場	令和2年度	R2.10.27	0.00078	0.11	0.000034
	令和3年度	R3.10.25	0.00054	0.11	0.000042
	令和4年度	R4.10.21	0.0016	0.12	0.00061
	令和5年度	R5.10.30	0.0034	0.14	0.000018
	令和6年度	R6.10.29	0.0041	0.21	0.00015

〔新座環境センター 西工場〕

	調査年度	測定日	測 定 項 目 と 規 制 値		
			排出ガス (5ng-TEQ/m ³ N以下)	集じん灰 (3ng-TEQ/g以下)	焼却灰 (3ng-TEQ/g以下)
新座環境センター西工場	令和2年度	R2.10.28	0.011	0.16	0.0059
	令和3年度	R3.10.26	0.00049	0.21	0.0040
	令和4年度	R4.10.20	0.021	0.12	0.0051
	令和5年度	R5.10.31	0.023	0.18	0.039
	令和6年度	R6.10.30	0.025	0.14	0.0051