

## 排ガス測定結果一覧(令和5年度)

(昭和52年11月4日 環整第95号 厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知に基づく測定)

測定場所	測定日	測定項目と規制値			
		ばいじん	硫黄酸化物	窒素酸化物	塩化水素
		0.15g/m <sup>3</sup> N以下※①	51.36m <sup>3</sup> N/h以下※②	180ppm以下	200mg/m <sup>3</sup> N以下
富士見 1号炉	R 5 . 4 . 13	< 0.002	< 0.009	110	1.7
	R 5 . 6 . 29	< 0.003	0.008	100	4.8
	R 5 . 9 . 5	< 0.002	0.007	97	< 2
	R 5 . 11 . 10	< 0.002	< 0.009	89	0.9
	R 5 . 12 . 12	< 0.002	< 0.01	100	1
	R 6 . 2 . 7	< 0.004	< 0.01	100	< 2
富士見 2号炉	R 5 . 5 . 16	0.002	< 0.008	110	0.9
	R 5 . 7 . 11	0.007	< 0.008	120	< 2
	R 5 . 8 . 3	< 0.002	< 0.009	110	3.9
	R 5 . 10 . 10	< 0.002	< 0.008	120	3.8
	R 6 . 1 . 30	< 0.002	< 0.009	120	2.1
	R 6 . 3 . 25	< 0.002	0.008	87	13
新座 東工場	R 5 . 5 . 17	< 0.003	0.05	72	24
	R 5 . 7 . 27	< 0.002	< 0.03	126	14
	R 5 . 9 . 29	< 0.003	0.03	99	17
	R 5 . 11 . 16	< 0.002	< 0.03	109	14
	R 6 . 1 . 11	< 0.003	< 0.03	77	16
	R 6 . 3 . 21	< 0.002	0.03	59	19
新座 西工場	R 5 . 5 . 18	< 0.002	0.03	103	11
	R 5 . 8 . 18	< 0.002	0.03	88	10
	R 5 . 9 . 12	< 0.002	0.02	102	8
	R 5 . 12 . 5	< 0.002	0.03	117	11
	R 6 . 1 . 23	< 0.002	< 0.03	55	10
	R 6 . 3 . 26	< 0.002	< 0.02	54	8

※①新座環境センター東工場の規制値は0.08

※②新座環境センター東工場の規制値は62.49、西工場は66.32

※「<」は、検出下限値未満