

排ガス測定結果一覧(令和6年度)

(昭和52年11月4日 環整第95号 厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知に基づく測定)

測定場所	測定日	測定項目と規制値			
		ばいじん	硫黄酸化物	窒素酸化物	塩化水素
		0.15g/m ³ N以下※①	51.36m ³ N/h以下※②	180ppm以下	200mg/m ³ N以下
富士見 1号炉	R 6 . 5 . 21	< 0.002	0.006	95	5.3
	R 6 . 6 . 12	< 0.001	< 0.006	100	1.8
	R 6 . 8 . 5	< 0.001	< 0.005	100	< 0.9
	R 6 . 10 . 9	< 0.001	< 0.004	82	4
	R 7 . 1 . 20	< 0.001	0.004	100	8.5
	R 7 . 2 . 3	< 0.001	< 0.005	87	2.4
富士見 2号炉	R 6 . 4 . 11	< 0.001	< 0.003	91	1.7
	R 6 . 7 . 2	< 0.001	< 0.006	67	1
	R 6 . 9 . 9	< 0.001	< 0.007	95	2
	R 6 . 11 . 12	< 0.001	0.007	98	2
	R 6 . 12 . 24	< 0.001	< 0.005	99	0.9
	R 7 . 3 . 6	< 0.001	< 0.005	78	15
新座 東工場	R 6 . 5 . 16	< 0.002	0.03	52	24
	R 6 . 7 . 12	< 0.002	< 0.03	76	10
	R 6 . 8 . 30	< 0.003	< 0.03	82	13
	R 6 . 11 . 21	< 0.003	< 0.03	82	8
	R 7 . 1 . 9	< 0.003	< 0.03	65	6
	R 7 . 3 . 18	< 0.003	0.06	63	33
新座 西工場	R 6 . 5 . 17	< 0.002	< 0.02	68	8
	R 6 . 8 . 23	< 0.002	0.02	65	9
	R 6 . 9 . 27	< 0.002	< 0.02	54	8
	R 6 . 12 . 3	< 0.002	< 0.02	71	6
	R 7 . 1 . 23	< 0.002	0.04	61	7
	R 7 . 3 . 28	< 0.002	0.05	49	11

※①新座環境センター東工場の規制値は0.08

※②新座環境センター東工場の規制値は62.49、西工場は66.32

※「<」は、検出下限値未満