

排ガス測定結果一覧(令和7年度)

(昭和52年11月4日 環整第95号 厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知に基づく測定)

測定場所	測定日	測定項目と規制値			
		ばいじん	硫黄酸化物	窒素酸化物	塩化水素
		0.15g/m ³ N以下※①	51.36m ³ N/h以下※②	180ppm以下	200mg/m ³ N以下
富士見 1号炉	R 7 . 4 . 18	< 0.001	0.082	96	11
	R 7 . 6 . 5	< 0.001	< 0.005	88	10
	R 7 . 8 . 4	< 0.001	< 0.006	73	6
	R 7 . 11 . 6	< 0.001	0.005	73	6
	R 8 . 1 . 14	< 0.001	< 0.005	70	2
	R 8 . 3 . 10	< 0.001	< 0.005	100	1
富士見 2号炉	R 7 . 5 . 23	< 0.001	< 0.004	90	4
	R 7 . 7 . 1	< 0.001	< 0.005	80	5.4
	R 7 . 9 . 16	< 0.001	< 0.005	77	1
	R 7 . 10 . 14	< 0.001	0.005	77	10
	R 7 . 12 . 25	< 0.001	< 0.007	96	2
	R 8 . 2 . 12	< 0.001	< 0.005	89	2
新座 東工場	R 7 . 5 . 30	< 0.003	0.04	75	8
	R 7 . 7 . 16	< 0.002	0.07	95	29
	R 7 . 8 . 28	< 0.003	0.08	70	39
	R 7 . 11 . 14	< 0.003	0.07	73	28
	R 8 . 1 . 6	< 0.003	< 0.03	68	14
	R 8 . 3 . 18	< 0.003	0.06	61	8
新座 西工場	R 7 . 5 . 12	< 0.002	0.02	115	9
	R 7 . 8 . 19	< 0.002	0.04	86	22
	R 7 . 9 . 22	< 0.002	0.05	50	13
	R 7 . 12 . 5	< 0.002	0.02	68	8
	R 8 . 1 . 26	< 0.002	0.02	63	7
	R 8 . 3 . 25	< 0.002	0.03	46	4

※①新座環境センター東工場の規制値は0.08

※②新座環境センター東工場の規制値は62.49、西工場は66.32

※「<」は、検出下限値未満