

排ガス測定結果一覧(平成26年度)

(昭和52年11月4日 環整第95号 厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知に基づく測定)

測定場所	測定日	測定項目と規制値			
		ばいじん	硫黄酸化物	窒素酸化物	塩化水素
		0.15g/m ³ N以下※①	51.36m ³ N/H以下※②	180ppm以下	200mg/m ³ N以下
富士見 1号炉	H 26 . 4 . 23	< 0.0045	< 0.012	62	< 7.0
	H 26 . 6 . 18	< 0.0033	0.012	66	< 6.7
	H 26 . 8 . 20	< 0.0030	< 0.011	73	< 7.1
	H 26 . 10 . 8	< 0.0030	< 0.010	49	< 6.8
	H 26 . 11 . 12	< 0.0033	0.012	74	< 6.6
	H 27 . 2 . 18	< 0.0027	0.016	66	< 6.4
富士見 2号炉	H 26 . 5 . 28	< 0.0038	< 0.012	65	< 8.8
	H 26 . 7 . 16	< 0.0040	< 0.009	58	< 8.5
	H 26 . 9 . 10	< 0.0040	< 0.009	60	< 8.4
	H 26 . 12 . 17	< 0.0031	< 0.011	85	< 7.8
	H 27 . 1 . 7	< 0.0033	< 0.009	83	< 6.9
	H 27 . 3 . 11	< 0.0036	< 0.010	75	< 7.2
新座 東工場	H 26 . 5 . 1	< 0.0052	0.045	85	< 14.0
	H 26 . 7 . 11	< 0.0046	< 0.025	61	< 9.3
	H 26 . 8 . 22	< 0.0033	< 0.027	39	< 7.1
	H 26 . 11 . 17	< 0.0043	0.031	54	< 9.3
	H 27 . 1 . 7	< 0.0039	< 0.026	55	< 8.3
	H 27 . 3 . 2	< 0.0035	0.041	43	11.0
新座 西工場	H 26 . 5 . 15	< 0.0035	< 0.029	62	< 9.0
	H 26 . 8 . 11	< 0.0037	< 0.031	59	< 9.2
	H 26 . 9 . 22	< 0.0049	< 0.032	75	< 9.5
	H 26 . 11 . 27	< 0.0042	< 0.034	58	< 8.4
	H 27 . 1 . 16	< 0.0040	< 0.033	56	< 8.1
	H 27 . 3 . 25	< 0.0038	< 0.035	39	< 7.9

※①新座環境センター東工場の規制値は0.08

※②新座環境センター東工場の規制値は62.49、西工場は66.32

※「<」は、検出下限値未満