

排ガス測定結果一覧(平成28年度)

(昭和52年11月4日 環整第95号 厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知に基づく測定)

測定場所	測定日	測定項目と規制値			
		ばいじん	硫黄酸化物	窒素酸化物	塩化水素
		0.15g/m <sup>3</sup> N以下※①	51.36m <sup>3</sup> N/H以下※②	180ppm以下	200mg/m <sup>3</sup> N以下
富士見 1号炉	H 28 . 5 . 11	< 0.0034	0.014	76	< 7.3
	H 28 . 7 . 20	< 0.0031	0.012	50	< 7.0
	H 28 . 8 . 17	< 0.0035	0.016	61	< 7.4
	H 28 . 11 . 29	< 0.0031	< 0.012	81	< 7.0
	H 28 . 12 . 14	< 0.0036	< 0.011	100	< 7.8
	H 29 . 2 . 8	< 0.0038	< 0.011	62	< 8.5
富士見 2号炉	H 28 . 4 . 20	< 0.0033	< 0.011	40	< 7.4
	H 28 . 6 . 22	< 0.0032	< 0.011	54	< 7.0
	H 28 . 9 . 8	< 0.0034	0.022	44	< 7.3
	H 28 . 10 . 12	< 0.0031	0.012	58	< 6.4
	H 29 . 1 . 11	< 0.0033	< 0.012	88	< 7.9
	H 29 . 3 . 15	< 0.0031	< 0.011	81	< 6.8
新座 東工場	H 28 . 5 . 20	< 0.0044	0.041	60	9.6
	H 28 . 7 . 7	< 0.0050	< 0.027	69	< 10
	H 28 . 8 . 29	< 0.0054	< 0.023	24	< 11
	H 28 . 11 . 11	< 0.0050	< 0.026	70	13
	H 29 . 1 . 6	< 0.0042	0.045	68	11
	H 29 . 3 . 6	< 0.0043	0.027	63	< 8.3
新座 西工場	H 28 . 5 . 17	< 0.0045	< 0.023	51	< 9.1
	H 28 . 8 . 8	< 0.0029	0.027	120	< 7.3
	H 28 . 9 . 15	< 0.0036	< 0.014	92	< 7.3
	H 28 . 11 . 24	< 0.0033	0.21	160	33
	H 29 . 1 . 20	< 0.0028	< 0.013	150	< 6.7
	H 29 . 3 . 21	< 0.0017	0.014	71	< 4.2

※①新座環境センター東工場の規制値は0.08

※②新座環境センター東工場の規制値は62.49、西工場は66.32

※「<」は、検出下限値未満