

## 排ガス測定結果一覧(平成30年度)

(昭和52年11月4日 環整第95号 厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知に基づく測定)

測定場所	測定日	測定項目と規制値			
		ばいじん	硫黄酸化物	窒素酸化物	塩化水素
		0.15g/m <sup>3</sup> N以下※①	51.36m <sup>3</sup> N/h以下※②	180ppm以下	200mg/m <sup>3</sup> N以下
富士見 1号炉	H 30 . 5 . 14	< 0.002	0.011	61	3.9
	H 30 . 8 . 7	< 0.002	0.011	58	2.8
	H 30 . 9 . 7	< 0.002	< 0.01	50	2.3
	H 30 . 12 . 6	< 0.002	0.012	79	3.2
	H 31 . 2 . 22	< 0.002	0.025	76	5.8
	H 31 . 3 . 22	< 0.002	0.016	65	9.2
富士見 2号炉	H 30 . 4 . 18	0.006	< 0.006	85	1.2
	H 30 . 6 . 20	0.002	< 0.009	58	2.4
	H 30 . 7 . 4	< 0.002	< 0.006	110	1.5
	H 30 . 10 . 15	< 0.002	0.017	57	1.1
	H 30 . 11 . 2	< 0.002	0.009	70	< 0.8
	H 31 . 1 . 8	< 0.002	< 0.006	80	5.9
新座 東工場	H 30 . 5 . 21	検出下限値未満	< 0.06	60	15
	H 30 . 7 . 20	< 0.003	0.11	59	59
	H 30 . 8 . 23	< 0.003	0.05	48	38
	H 30 . 11 . 13	< 0.003	0.07	69	31
	H 31 . 1 . 11	< 0.002	0.05	69	21
	H 31 . 3 . 15	< 0.002	0.04	63	20
新座 西工場	H 30 . 5 . 21	検出下限値未満	< 0.07	63	—
	H 30 . 8 . 9	< 0.002	0.04	68	22
	H 30 . 9 . 14	< 0.002	0.04	77	29
	H 30 . 11 . 27	< 0.002	< 0.03	116	12
	H 31 . 1 . 17	< 0.002	< 0.03	85	12
	H 31 . 3 . 26	< 0.002	< 0.03	38	6

※①新座環境センター東工場の規制値は0.08

※②新座環境センター東工場の規制値は62.49、西工場は66.32

※「<」は、検出下限値未満