

## 排ガス測定結果一覧(令和元年度)

(昭和52年11月4日 環整第95号 厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知に基づく測定)

測定場所	測定日	測定項目と規制値			
		ばいじん	硫黄酸化物	窒素酸化物	塩化水素
		0.15g/m <sup>3</sup> N以下※①	51.36m <sup>3</sup> N/h以下※②	180ppm以下	200mg/m <sup>3</sup> N以下
富士見 1号炉	H 31.4.9	< 0.002	0.022	78	6.2
	R 1.6.18	< 0.002	0.025	79	10.0
	R 1.8.20	< 0.002	0.022	83	4.9
	R 1.11.18	0.006	0.020	64	4.3
	R 2.1.24	< 0.002	0.012	70	3.9
	R 2.3.5	< 0.002	0.023	84	5.3
富士見 2号炉	R 1.5.13	< 0.002	< 0.007	77	1.0
	R 1.7.8	< 0.002	< 0.009	56	2.5
	R 1.9.6	< 0.002	< 0.009	60	2.2
	R 1.10.8	< 0.002	< 0.006	63	1.1
	R 2.1.10	< 0.002	< 0.006	110	1.3
	R 2.2.6	< 0.002	< 0.006	73	1.3
新座 東工場	R 1.5.31	< 0.002	0.03	68	7.0
	R 1.7.19	< 0.003	< 0.03	54	11.0
	R 1.8.26	< 0.003	0.12	48	42.0
	R 1.11.15	< 0.002	0.08	77	24.0
	R 2.1.10	< 0.002	0.03	93	26.0
	R 2.3.16	< 0.002	0.12	116	5.0
新座 西工場	R 1.5.17	< 0.002	< 0.03	86	9.0
	R 1.8.9	< 0.002	0.04	98	57.0
	R 1.9.17	< 0.002	< 0.03	86	26.0
	R 1.11.29	< 0.002	0.05	80	25.0
	R 2.1.20	< 0.002	< 0.02	105	6.0
	R 2.3.27	< 0.002	0.04	127	10.0

※①新座環境センター東工場の規制値は0.08

※②新座環境センター東工場の規制値は62.49、西工場は66.32

※「<」は、検出下限値未満