

排ガス測定結果一覧(令和2年度)

(昭和52年11月4日 環整第95号 厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知に基づく測定)

測定場所	測定日	測定項目と規制値			
		ばいじん	硫黄酸化物	窒素酸化物	塩化水素
		0.15g/m ³ N以下※①	51.36m ³ N/h以下※②	180ppm以下	200mg/m ³ N以下
富士見 1号炉	R 2.5.11	< 0.002	0.025	82	6.5
	R 2.6.1	< 0.002	0.018	73	5.3
	R 2.8.17	< 0.002	0.017	72	4.4
	R 2.10.14	< 0.002	0.006	74	2.1
	R 3.1.7	0.002	0.017	54	3.5
	R 3.3.8	< 0.002	0.025	71	5.8
富士見 2号炉	R 2.4.9	< 0.002	< 0.009	98	1.0
	R 2.7.7	< 0.002	< 0.009	90	< 0.9
	R 2.9.8	< 0.002	< 0.006	63	< 0.9
	R 2.11.12	< 0.002	< 0.009	59	2.2
	R 2.12.15	< 0.002	< 0.006	52	1.0
	R 3.2.3	0.002	< 0.007	70	< 0.7
新座 東工場	R 2.5.25	< 0.002	< 0.03	73	21.0
	R 2.7.20	< 0.003	< 0.03	75	10.0
	R 2.8.31	< 0.002	0.04	69	14.0
	R 2.11.17	< 0.002	0.04	73	29.0
	R 3.1.8	< 0.003	< 0.03	75	33.0
	R 3.3.22	< 0.002	0.07	66	38.0
新座 西工場	R 2.5.22	< 0.002	< 0.03	90	6.0
	R 2.8.21	< 0.002	< 0.02	45	4.0
	R 2.9.18	< 0.002	0.03	62	6.0
	R 2.11.2	< 0.002	< 0.03	76	6.0
	R 3.1.18	< 0.002	0.02	83	32.0
	R 3.3.29	< 0.002	0.07	56	15.0

※①新座環境センター東工場の規制値は0.08

※②新座環境センター東工場の規制値は62.49、西工場は66.32

※「<」は、検出下限値未満