

排ガス中の水銀濃度測定結果一覧(令和3年度)

(単位:µg/Nm<sup>3</sup>)

測定場所	測定日	測定項目と規制値		
		全水銀	ガス状水銀	粒子状水銀
		50以下	—	—
富士見 1号炉	R3. 5. 12	0.4	0.4	0.006
	R3. 9. 7	0.2	0.2	0.006
富士見 2号炉	R3.12.24	0.2	0.2	0.007
新座 東工場	R3.7.14	3.3	3.3	(0.0008)
	R3.11.25	14	14	0.011
新座 西工場	R3.5.10	1.0	1.0	0.0018
	R3.9.17	0.84	0.84	< 0.0001
	R4.1.24	0.71	0.71	0.0018

※全水銀…ガス状水銀と粒子状水銀の合計

※ガス状水銀…排出ガス中に気体として存在する水銀及びその化合物の総称

※粒子状水銀…排出ガス中のダストに含まれる水銀及びその化合物の総称

※濃度は0℃、101.32kPaにおける値であり、括弧付の数値は、検出下限以上定量下限未満であることを示す。