

排ガス中の水銀濃度測定結果一覧(令和6年度)

(単位:µg/Nm³)

測定場所	測定日	測定項目と規制値		
		全水銀	ガス状水銀	粒子状水銀
		50以下	—	—
富士見 1号炉	R6.6.12	2.3	2.3	0.008
	R6.10.9	0.8	0.8	< 0.005
	R7.2.3	< 0.1	< 0.1	< 0.004
富士見 2号炉	R6.7.2	0.3	0.3	< 0.005
	R6.11.12	0.3	0.3	< 0.005
	R7.3.6	0.4	0.4	< 0.004
新座 東工場	R6.7.12	0.88	0.88	< 0.0001
	R6.11.21	(0.10)	(0.10)	(0.0007)
	R7.3.18	0.70	0.70	< 0.0001
新座 西工場	R6.5.17	(0.10)	(0.10)	0.0011
	R6.9.27	(0.08)	(0.08)	< 0.0001
	R7.1.23	0.22	0.22	(0.0007)

※全水銀…ガス状水銀と粒子状水銀の合計
※ガス状水銀…排出ガス中に気体として存在する水銀及びその化合物の総称
※粒子状水銀…排出ガス中のダストに含まれる水銀及びその化合物の総称
※濃度は0℃、101. 32kPaにおける値であり、括弧付の数値は、検出下限以上定量下限未満であることを示す。